

### FÖRKLARINGAR

**INNERVÄGGAR**  
 Gipsväggar utförs enl. Gyprocs tekniska anvisningar eller likvärdigt beslutat system. Väggar skall byggas så att brand- och ljudkrav för respektive väggtyp upprätthålls. Erforderliga förstärkningar vid dörröppningar mm skall utföras. Kortlingar ska sättas vid behov. I duschrytmen ersätts ett lag normalgips med Glasroc H Ocean Våtrumsskiva 12,5 mm. Utförs på sida som vetter mot duschrytme.


- Väggtyper**
- V1= GS10-120mm, 70/70 (450) 2-2 M0.  
H: 4700 RW 35db
  - V2= GS15-120mm, 70/70 (450) 2-2 M30.  
H: 4700 RW 40db
  - V3= XR12-145mm, 95/95 (450) 2-2 M0.  
H: 6800 RW 44db
  - V4= XR16-120mm, 70/70 (450) 2-2 M4.5.  
H: 4700 RW 48db
  - V5= GS23-200mm, 70/70x2 (450) 2-2 M14.0.  
H: 3600 RW 56-60db
  - V6= GS25-300mm, 70/70x2 (450) 3-3 M19.0.  
H: 3800 RW 65db
  - V7= GS11-145mm, 95/95 (450) 2-2 M0.  
H: 6800 RW 35db
  - V8= GS16-145mm, 95/95 (450) 2-2 M30.  
H: 6800 RW 40db
  - V9= XR17-145mm, 95/95 (450) 2-2 M4.5.  
H: 6800 RW 48-52db
  - V20= GS13-210mm, 160/160 (450) 2-2 M0.  
H: 7000 RW 40db
  - V21= GS18-210mm, 160/160 (450) 2-2 M30.  
H: 7000 RW 44db
  - V22= GS18-210mm, 160/160 (600) 2-2 M30.  
H: 7000 RW 48db
- VXF = Vagg förses med förstärkningskiva, 12mm plywood.
- Schaktväggar förses med 70mm regelstomme och 3st gipsskivor där inget annat anges.

### HÄNVISNINGAR

Förklaringar och Föreskrifter A-40.1-1100

### PRELIMINÄRHANDLING 150929

BET	ÄNDRINGEN AVISER	DATUM	SIGN
<b>PROJEKT HEDENSKOLAN HÖNO</b>			
HEDEN 1:444			
LOKALISERINGSFIGUR			
<input checked="" type="checkbox"/> A	KUB ARKITEKTER AB	tel. 031-10 56 50	
<input checked="" type="checkbox"/> K	NCC CONSTRUCTION SVENIGE AB	tel. 031-771 52 47	
<input type="checkbox"/> E			
<input type="checkbox"/> V			
<input type="checkbox"/> B	FSD GÖTEBORG	tel. 031-756 86 00	
UPPDRAGNR	130925-02	RITÄDKONSTR. AV	OR
DATUM		HANDLÄGGARE	LL
		ANSVARSIG	P-E PERSSON
OM - OCH TILLBYGGNAD			
PLAN 1, DEL 1 OCH 2			
SKALA	A1 1:100	NUMMER	A-40.1-1110
	A3 1:200	BET	



C:\Users\LudvigL\Documents\A-40-V-000-Hedenskolan\_central\_LudvigL.rvt  
 2015-10-01 06:26:53