



FÖRKLARINGAR

INNERVÄGGAR
 Gipsväggar utförs enl. Gyprocs tekniska anvisningar eller likvärdigt beslutat system. Väggar skall byggas så att brand- och ljudkrav för respektive väggtyp upprätthålls. Erforderliga förstärkningar vid dörröppningar mm skall utföras. Körtlingar ska sättas vid behov. I duschrymmen ersätts ett lag normalgips med Glasroc H Ocean Våtrumsskiva 12,5 mm. Utförs på sida som vetter mot duschrymme.

- Väggtyper**
- V1= GS10-120mm, 70/70 (450) 2-2 M0. H: 4700 RW 35db
 - V2= GS15-120mm, 70/70 (450) 2-2 M30. H: 4700 RW 40db
 - V3= XR12-145mm, 95/95 (450) 2-2 M0. H: 6800 RW 44db
 - V4= XR16-120mm, 70/70 (450) 2-2 M45. H: 4700 RW 48db
 - V5= GS23-200mm, 70/70x2 (450) 2-2 M14.0. H: 3600 RW 56-60db
 - V6= GS25-300mm, 70/70x2 (450) 3-3 M190. H: 3800 RW 65db
 - V7= GS11-145mm, 95/95 (450) 2-2 M0. H: 6800 RW 35db
 - V8= GS16-145mm, 95/95 (450) 2-2 M30. H: 6800 RW 40db
 - V9= XR17-145mm, 95/95 (450) 2-2 M45. H: 6800 RW 48-52db
 - V20= GS13-210mm, 160/160 (450) 2-2 M0. H: 7000 RW 40db
 - V21= GS18-210mm, 160/160 (450) 2-2 M30. H: 7000 RW 44db
 - V22= GS118-210mm, 160/160 (600) 2-2 M30. H: 7000 RW 48db

VXF = Vagg förses med förstärkningsskiva, 12mm plywood.

Schaktväggar förses med 70mm regelstomme och 3st gipsskivor där inget annat anges.

HÄNVISNINGAR

Förklaringar och Föreskrifter A-40.1-111

PRELIMINÄRHANDLING 151009

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BRATTEBERGSSKOLAN DEL AV ÖCKERÖ 2:802			
LOKALISERINGSFIGUR			
A	KUB ARKITEKTER AB	tel. 031-10 56 50	
K	NCC CONSTRUCTION SVENIGE AB	tel. 031-771 52 47	
E			
V			
B	FSD GÖTEBORG	tel. 031-756 86 00	
UPPDRAGNR	RITÄDKONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
130926-01	OR	EO	
DATUM	ANSVARSIG		
	PEP		
NYBYGGNAD SKOLA PLAN 3 - DEL 2			
SKALA	NUMMER	BET	
A1 1:100 A3 1:200	A-40.1-132		